

PLANTA BAIXA - BLOCO 1

ÁREA: 94,95 m²

1:100



BLOCO 1 - CORTE

1:100



PLANTA BAIXA - BLOCO 2

ÁREA: 84,79 m²

1:100



BLOCO 2 - CORTE

1:100



Existe um desnível no terreno entre a escada e a frente do palco de 0,45m.

PLANTA BAIXA - BLOCO 3

ÁREA: 116,08 m²

1:100



BLOCO 3 - CORTE

1:100



DET. DA ESCADA

1:20



BLOCO 4 - CORTE

1:100



PLANTA BAIXA - BLOCO 5

ÁREA: 144,44 m²

1:100



BLOCO 5 - CORTE

1:100

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS EXIGIDOS POR LEI	
Controle de Materiais de Acabamento	Conforme Circular nº 09 do CBMMG
Saídas de Emergência	Conforme IT nº 08 do CBMMG
Iluminação de Emergência	Conforme IT nº 13 do CBMMG
Sinalização de Emergência	Conforme IT nº 15 do CBMMG
Extintores	Conforme IT nº 16 do CBMMG

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 44.746/2008

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	Local de Reunião de Público	F-10	Exposição de objetos e animais	Exposição de animais

CARGA DE INCÊNDIO - IT 09

OCUPAÇÃO/USO:	DESCRIÇÃO:	DIVISÃO:	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²:
Local de Reunião de Público	Exposição de objetos e animais	F-10	600

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²
Médio	600 MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	
CIRCULAR 09 - CBMMG	
PISOS:	
BLOCO 01 - CIMENTO LISO / CERÂMICA	CLASSE I
BLOCO 02 - CIMENTO LISO	CLASSE I
BLOCO 03 - CIMENTO LISO	CLASSE I
BLOCO 04 - TERRA	CLASSE I
BLOCO 05 - BLOQUETE	CLASSE I
BLOCO 06 - TERRA	CLASSE I
BLOCO 07 - TERRA	CLASSE I
BLOCO 08 - TERRA	CLASSE I
BLOCO 09 - TERRA	CLASSE I
BLOCO 10 - TERRA	CLASSE I
TETO/FORRO:	
BLOCO 01 - TELHA DE FIBROCIMENTO	CLASSE I
BLOCO 02 - TELHA DE FIBROCIMENTO	CLASSE I
BLOCO 03 - TELHA GALVANIZADA	CLASSE I
BLOCO 04 - TELHA DE FIBROCIMENTO	CLASSE I
BLOCO 05 - TELHA GALVANIZADA	CLASSE I
BLOCO 06 - TELHA GALVANIZADA	CLASSE I
BLOCO 07 - TELHA GALVANIZADA	CLASSE I
BLOCO 08 - TELHA GALVANIZADA	CLASSE I
BLOCO 09 - TELHA GALVANIZADA	CLASSE I
BLOCO 10 - TELHA GALVANIZADA	CLASSE I
PAREDES / ACABAMENTO / REVESTIMENTO:	
BLOCO 01 - ALVENARIA / MADEIRA / VIDROS	CLASSE I
BLOCO 02 - ALVENARIA / MADEIRA / VIDROS	CLASSE I
BLOCO 03 - ALVENARIA / MADEIRA / VIDROS	CLASSE I
BLOCO 04 - ALVENARIA / MADEIRA / VIDROS	CLASSE I
BLOCO 05 - ALVENARIA / MADEIRA / VIDROS	CLASSE I
BLOCO 06 - PILARES EM MADEIRA, DIVISÓRIA DE BAMBU	CLASSE II-A
BLOCO 07 - PILARES EM MADEIRA, DIVISÓRIA DE BAMBU	CLASSE II-A
BLOCO 08 - ALVENARIA / MADEIRA / VIDROS	CLASSE I
BLOCO 09 - ALVENARIA / MADEIRA / VIDROS	CLASSE I
BLOCO 10 - ALVENARIA / MADEIRA / VIDROS	CLASSE I

LEGENDA

	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC 6 Kg		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L		DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	EXTINTOR CO2 6 Kg		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO
	BARRA ANTIPÂNICO		

QUADRO DE ÁREAS

Área Terreno Escritura:	-	Área Bloco 2	84,79 m²	Área Bloco 7	151,59 m²
Área Terreno Real:	14.482,53 m²	Área Bloco 3	116,08 m²	Área Bloco 8	77,46 m²
Área Terreno Utilizada:	1.546,30 m²	Área Bloco 4	495,51 m²	Área Bloco 9	122,46 m²
Área Terreno Livre	12.936,23 m²	Área Bloco 5	144,44 m²	Área Bloco 10	77,46 m²
Área Bloco 1	94,95 m²	Área Bloco 6	181,56 m²	Área Total	1.546,30 m²

Notas:

Decreto 44.746 de 29/02/2008.

- No ato da vistoria para liberação do AVCB, o proprietário ou responsável pelo uso deverá apresentar ao vistoriador as ART's de execução do sistema preventivo de incêndio.

- O proprietário deverá apresentar nota fiscal dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio.

- O Sistema de Sinalização de Emergência, atenderá ao contido na Instrução Técnica Nº 15 do CBMMG.

- Não haverá central de GLP.

Para uso do Corpo de Bombeiros:



PLANTA BAIXA - BLOCO 4

ÁREA: 495,51 m²

1:100



PLANTA BAIXA - BLOCO 6

ÁREA: 181,56 m²

1:100



PLANTA BAIXA - BLOCO 7

ÁREA: 151,59 m²

1:100



BLOCO 6 - CORTE

1:100



BLOCO 7 - CORTE

1:100

PARA USO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESP. TÉCNICO: LUIZ FERNANDO OSÓRIO	CREA: 19.940/D
PROPRIETÁRIO: SANTARITENSE ESPORTE CLUBE	CNPJ: 19.023.951/0001-04
IMÓVEL	
RUA / AV. / COMPLEMENTO: RUA JOÃO RÔMULO	NÚMERO/UNIDADE: 80
BAIRRO / MUNICÍPIO: B. DO ROSÁRIO, SANTA RITA DE JACUTINGA - MG.	CEP: 36.135-000
SETOR: - / QUADRA: - / LOTE: -	DESENHO: RAFAELLA F. SANTOS
PROJETO — TITULO DO PROJETO: PROJETO TÉCNICO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	DATA: 17/06/2013
USO: LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO (F-10)	FORMATO: A1
CONTEÚDO: Plantas baixas, cortes e informações complementares.	FOLHA: 2/3